ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТПН исполнения У1

Параметры	Однотрансформаторные КТПН ☐		Двухтрансформаторные КТПН ☐	
Тип исполнения	Тупиковая ☐	Проходная ☐	Тупиковая ☐	Проходная ☐
Мощность подстанции	25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000		25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000	
Класс напряжения по стороне ВН	6кВ ☐;	10кВ ☐.	6кВ ☐;	10кВ ☐.
Наличие силовых трансформаторов	ТМ ☐; ТМГ ☐; ____ ☐.		ТМ ☐; ТМГ ☐; ____ ☐.	
Схема и группа соединения	Δ/Y ☐;	Y /Y ☐.	Δ/Y ☐;	Y /Y ☐.
Исполнение ввода ВН	Воздушный ☐ Кабельный ☐		Воздушный ☐ Кабельный ☐	
Тип коммутационного аппарата	РЛНД-10/400У1 ☐		РЛНД-10/400У1 ☐	
	ВНА ☐		ВНА ☐	
	РВЗ-10/630 исп.2 ☐		РВЗ-10/630 исп.2 ☐	
Наличие разрядников или ограничителей перенапряжения	РВО-6(10)У1 ☐ ОПН-6(10) ☐		РВО-6(10)У1 ☐ ОПН-6(10) ☐	
Секционирование	-		Да ☐;	Нет ☐.
Исполнение ввода НН	Воздушный ☐ Кабельный ☐		Воздушный ☐ Кабельный ☐	
Ввод НН	Рубильник: – ВР ☐ – РЕ ☐ – ____ ☐		Рубильник: – ВР ☐ – РЕ ☐ – ____ ☐	
	Автомат: – ВА ☐ – ____ ☐		Автомат: – ВА ☐ – ____ ☐	
	Плавкая вставка: – ПН-2 ☐		Плавкая вставка: – ПН-2 ☐	
Отходящие линии	Автомат:	– ВА ☐ – АЕ ☐ – ____ ☐	Автомат:	– ВА ☐ – АЕ ☐ – ____ ☐
	Рубильник + предохранитель	– РПС ☐ – ВР+пр ☐ – ARS ☐ – ____ ☐	Рубильник + предохранитель	– РПС ☐ – ВР+пр ☐ – ARS ☐ – ____ ☐
Секционирование	-		Да ☐;	Нет ☐
Количество и токи отходящих линий				
Фидер уличного освещения	Да ☐;	Нет ☐	Да ☐;	Нет ☐
Наличие АВР	-		Да ☐;	Нет ☐
Учет электроэнергии: Сторона НН ☐ Сторона ВН ☐ Фидер уличного освещения ☐	Активная ☐;	Реактивная ☐.	Активная ☐;	Реактивная ☐.
Марка счётчика	Меркурий -230 ☐ ____ ☐		Меркурий -230 ☐ ____ ☐	
Приборы контроля напряжения и тока	Сторона НН ☐ Сторона ВН ☐		Сторона НН ☐ Сторона ВН ☐	
Наличие коридора обслуживания	Сторона НН ☐ Сторона ВН ☐ Нет ☐		Сторона НН ☐ Сторона ВН ☐ Нет ☐	
Заказчик:				